



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефоны:  
Приемная (863) 240-63-08 Канцелярия/Факс (863) 244-27-85

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Матвеево-Курганскому и Куйбышевскому районам  
346970, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев-Курган, ул. Таганрогская, 75  
Тел (886341) 3-17-62 E-mail: 61gpn\_rnd@mail.ru  
Единый номер «телефона доверия» (863) 239-99-99

Предписание №    /    /    /     
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Лысогорская средняя общеобразовательная школа

с. Лысогорка

« 06 » декабря 2018 г.

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Рудого Р.С. № от «03» декабря 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 06.12.2018г., при проведении внеплановой проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лысогорская средняя общеобразовательная школа по адресу: 346959 Ростовская область Куйбышевский район, с. Лысогорка, ул. Кушнарёва, 9, Рудым Р.С. – начальником отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Матвеево-Курганскому и Куйбышевскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы.

При проведении проверки присутствовали: Кузбит Вера Станиславовна  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| №  | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены  | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|----|---|---|---|--|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5  |
| 1. | В помещении спорт зала светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными кон- | п.п. в) п. 42. Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; | 01.08. 2019 года  |  |

|    |  |  |                 |  |
|----|--|--|-----------------|--|
|    | струкцией светильника  |  |                 |  |
| 2. | Отсутствуют пожарные извещатели в помещениях раздевалок спортивного зала.  | <p>п. 61 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.</p> <p>(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p> <p>(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)</p> <p>Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п. 12.16. В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей.</p> | 01.08.2019 года |  |
| 3. | Двери эвакуационных выходов закрыты на замки, а выходы спортивного зала и технологии не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | <p>п. 35. Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.</p> <p>(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)</p> <p>Руководителем организации, на объекте защиты которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.</p> <p>(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)</p>   | 21.12.2018 года |  |
| 4. | В лестничной клетке размещено оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности площадки лестницы.                               | <p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п. 33 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 6.32* СНиП 21-01-97* В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.</p>  | 01.08.2019 года |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должност-

ных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНДиПР по Матвеево-Курганскому и  
Куйбышевскому районам Главного управления МЧС России по  
Ростовской области майор внутренней службы Рудой Р.С.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«06» \_\_\_\_\_ декабря 2018г.



Предписание для исполнения получил (а):

И.И.И.  
(подпись)  
«06» 12 . 2018г.

директор МБОУ Лысогорская СОШ  
Карпова Ирина Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)